



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ»

Адрес: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2.
Фактический адрес: 140483, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45, тел. +74966192616, факс +74966192616, E-mail: info@adl.ru, ОГРН 1077746297661

в лице Генерального директора ООО "Торговый Дом АДЛ" Хильмановича Дмитрия Анатольевича, действующего на основании Устава

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением: фильтры сетчатые серии IS, типы: IS16, IS17, IS30, IS31, IS40

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом АДЛ»,
Адрес: 107076, Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 21, корпус 2
Фактический адрес: 140483, Российская Федерация, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, дом 45

Код ТН ВЭД ТС: 8421398007

Серийный выпуск

Технические условия: ТУ 3700-022-81673229-2009 «Фильтры сетчатые»

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов №150804/П-05И, №150804/П-06И от 04.08.2015 г.- ИЛ «Ивановский Центр Сертификации» ООО «Ивановский Фонд Сертификации» (Атт. аккр. № RA.RU.21AЮ21), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д.1.

Технической документации изготовителя.

Сертификата системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 190535-2015-AQ-MCW-FINAS от 27.11.2015 г., выдан ОССК "DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB", Финляндия.

Обоснования безопасности № ОБ 007-2012 от 16.01.2012 г.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.08.2020 включительно.


(подпись)
М.П.

Хильманович Дмитрий Анатольевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.РА01.В.27648

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.02.2016

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-RU.PA01.B.27648

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421398007	Оборудование, работающее под избыточным давлением: фильтры сетчатые серии IS, типы:	ТУ 3700-022-81673229-2009
	<p>тип IS16 (категория оборудования - 1 и 2; рабочая среда: газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 65 до 300 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,6 МПа);</p> <p>тип IS16 (категория оборудования - 1; рабочая среда: жидкость группы 2; номинальный диаметр от 350 до 600 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 1,6 МПа);</p> <p>тип IS17 (категория оборудования - 1; рабочая среда: жидкость группы 2; номинальный диаметр от 250 до 600 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа);</p> <p>тип IS17 (категория оборудования - 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 65 до 600 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа);</p> <p>тип IS17 (категория оборудования - 1 и 2; рабочая среда: газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 65 до 250 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа);</p> <p>тип IS17 (категория оборудования - 2; рабочая среда: газ/пар группы 1; номинальный диаметр от 65 до 100 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа);</p> <p>тип IS30 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 80 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа);</p>	



М.П.

Заявитель

подпись

Хильманович Дмитрий
Анатольевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ТС RU Д-RU.PA01.B.27648

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>тип IS30 (категория оборудования: 1; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 65 до 80 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа);</p> <p>тип IS31 (категория оборудования - 2; рабочая среда: газ/пар группы 1; номинальный диаметр от 32 до 100 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 6,3 МПа);</p> <p>тип IS31 (категория оборудования - 1 и 2; рабочая среда: газ/пар группы 2; номинальный диаметр от 32 до 250 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 6,3 МПа);</p> <p>тип IS31 (категория оборудования - 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 32 до 800 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 6,3 МПа);</p> <p>тип IS31 (категория оборудования - 1; рабочая среда: жидкость группы 2; номинальный диаметр от 250 до 800 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 6,3 МПа);</p> <p>тип IS40 (категория оборудования - 1 и 2; рабочая среда: газ группы 2; номинальный диаметр от 32 до 250 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа);</p> <p>тип IS40 (категория оборудования - 1; рабочая среда: жидкость группы 2; номинальный диаметр от 250 до 800 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4,0 МПа).</p>	



М.П.

Заявитель

подпись

Хильманович Дмитрий
Анатольевич

инициалы, фамилия